



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по

Красносулинскому району

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 57/1/35

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 2,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

дознавателем ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период с 09 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «31» июля 2019 г. проведено внеплановое мероприятие по надзору в отношении МБОУ СОШ № 2, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 2 Пархоменко Лидией Гургеновной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	На путях эвакуации (коридоры) допускается применение для отделки потолка горючих материалов (потолочная плитка), линолеум не имеет сертификатов соответствия.	Ст. 53 ФЗ № 123, ППП в РФ п. 33, СП 1.13130.2009 п. 4.1.3, п. 4.3.2.	01.07.2021.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 3 квартале 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Красносулинскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ростовской области

ст. лейтенант вн. сл. Петренко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 2

Пархоменко Л.Г.

(подпись, печать)

«31» июля 2019 г.



(Handwritten signature)
(подпись)